



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Tárgy: Vízzelvezési engedély

Ügyintéző:

Telefon:

e-mail:

Vízikönyvi szám: V/1098

KÜJ: 100221327

KTJ: 100479055

H A T Á R O Z A T

1./ Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.), mint engedélyes részére az „Austria Juice Hungary Kft. Savanyú major 1. telep, Érsekhalma 04/17 hrsz-on lévő üzem területén létesítendő 5. számú mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyes terve” elnevezésű, 1051/2018 tervszámú, 2018. júniusi keltezésű tervdokumentáció alapján az alábbi előírások és feltételek mellett a vízügyi hatóság

vízjogi létesítési engedélyt

ad arra, hogy az Érsekhalma 04/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett tartalék kút kivitelezési munkáit elvégezze.

A tervezett létesítmények az Érsekhalma 04/17 hrsz.-ú ingatlant érintik, mely terület a Dunavölgyi-főcsatorna vízrendszer (V) vízgyűjtőjéhez tartozik.

2./ A vízilétesítmények (tartalék kút) főbb műszaki adatai:

Kút tervezett helye:	Érsekhalma 04/17 hrsz.
EOV koordinátái:	Y = 657 109 m X = 111 751 m
- talpmélység:	- 100,0 m vagy 150,0 m (kutatófúrástól függően)
- csövezés:	(+) 0,0 m – (-) 12,0 m Ø 406 mm acél (+) 0,00- (-) 70,00 m között Ø 280 mm PVC technikai rakat (-) 60,00- (-) 100,00 m között vagy (-) 60,00- (-) 150,00 m között Ø 160 mm PVC szűrőcső
- szűrőzés:	- 75,0 – (-) 95,0 m között vagy 116,0 – (-) 148,0 m között
- tervezett palástcementezés	0,0 – (-) 70,0 m között kavics
- becsült vízhozam,:	1000 l/perc
- szerelvények:	vízmérő óra, visszacsapó szelep, mintavételi csap, levegőztető cső, szivattyú
- kútfej	2,2 x 1,9 x 2,2 m külméretű kútaknában. Az aknába beépítésre kerül 3 db DN100-as szellőzőcső

A lekötött éves vízigény - a 35300/5311-16/2015.ált. iktatószámom kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben engedélyezett 77.500 m³/év - **nem változik.**

3./ A vízjogi létesítési engedély 2020. szeptember 30-ig hatályos, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja, vagy visszavonhatja.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchényi u. 2/C) 0878-002/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozata alapján az alábbi VOR számokat adta a vízilétesítménnyel kapcsolatosan:

VOR	Objektum Típus	Objektum Név
AJU630	Kút	Austria Juice Hungary Kft. 5.sz. kút
AJU632	Felszín alatti vízelvonási hely	Austria Juice Hungary Kft. 5.sz. kút

4./ Előírások

Engedélyes köteles:

4.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, szabványokban, valamint a tervdokumentációban foglaltakat betartani.

4.2. a hatóságnak bejelenteni:

- a kivitelezés megkezdésének időpontját,
- az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
- a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
- amennyiben eláll a kivitelezési szándékától, annak tényét

4.3. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottnak mindenkor biztosítani.

4.4. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a jogutódnak díjmentesen átadni.

4.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.

4.6 a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.

4.7. tudomásul venni, hogy a hatóság által jóváhagyott tervdokumentációban foglaltaktól csak a vízjogi létesítési engedély módosítását követően térhet el.

4.8. tudomásul venni, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásáig az engedélyesnek hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkeznie.

4.9. tudomásul venni, hogy a 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 3. § (6) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

4.10. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos. A hatályosság ideje az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható. A kérelmet a lejárát előtt legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a vízügyi hatóságnál.

4.11. tudomásul venni, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. alapján a vízjogi engedély az engedélyes kérelmére – az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel – módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megépíteni, megváltoztak az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye. A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni.

4.12. a kivitelezést úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek és a földtani közeg ne szennyeződjenek.

4.13. tudomásul venni, hogy a kút kivitelezését csak megfelelő fúrési jogosultsággal és engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.

4.14. a kút kivitelezési munkáinak megkezdéséről szóló értesítéssel egyidejűleg meg kell küldeni a kútfúró nevét, címét és fúrési jogosultságának igazolását.

4.15. a kútfúrást a benyújtott tervdokumentációban foglaltak, jelen engedély és a „Fúrt vízutak és vízutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú szabvány, valamint a *felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 8/A. § előírásai szerint – végezni.

4.16. a kút építése során a felszíni szennyezések kizárását valamint a különböző vízadórétegek kommunikációjának megakadályozását - cementezéssel – biztosítani

4.17. a kút mellé kúttáblát kell elhelyezni, mely tartalmazza többek között a kút jelölését, üzemeltető megnevezését és a kivitelezés évét, és ha van, a kút kataszteri számát

4.18. a vízilétesítmények kezelési karbantartási utasítását úgy elkészíteni, hogy az tartalmazza mindazon szükséges műszaki, biztonsági intézkedéseket is, valamint a berendezések üzemeltetésének a módját, amellyel a kút területén és a fogyasztási helyen kizárható a robbanásveszély

4.19. a kutat megfelelően lezárni, fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, a fúrési munka után a területet helyreállítani.

4.20. a vízellátást biztosító kutakra vízmérőórát felszereltetni, a vízmérőóra hitelesítési jegyzőkönyvét és a vásárlást igazoló számlát a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni.

4.21. a vízellátást biztosító kutakról vízföldtani naplót készíttetni (a taratalmi követelményeket a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 8. §-a és 2. számú melléklete tartalmazza), majd a vízföldtani naplót megküldeni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat részére. A vízföldtani napló kataszteri számmal ellátott példányát a vízügyi hatósághoz is meg kell küldeni.

4.22. gondoskodni az e-építési napló vezetéséről. Az építési naplót a munkaterület átadásával egyidőben megnyitni.

4.23. tudomásul venni, hogy a kivitelezés csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető, illetve műszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.

4.24. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megkérni (a vízjogi üzemeltetési engedély tartalmi követelményeit (a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza) A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez többek között csatolni kell:

- A felelős kivitelezői nyilatkozatot, arról hogy a kivitelezés az engedélyes tervnek megfelelően készült,
- végleges kezelési és karbantartási utasítást,
- vízmérőóra hitelesítési bizonyítványát
- kút gáz-vízviszony vizsgálatának eredményét
- kútfej kialakítás megvalósulását bemutató dokumentációt
- a vízföldtani napló kataszteri számmal ellátott példányát

4.25. a kút körül 10 sugarú védőterületet kijelölni, körbe keríteni. A védőterületen szennyezőanyag nem helyezhető el.

4.26. a felszín alatti vizek vagyongazdálkodójának – **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi utca 2/c.)** – 0484-010/2018 számú vagyongazdálkodói hozzájárulásában előírtakat betartani az alábbiak szerint:

„- Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését; törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

- A tervezett 5. számú kút által feltárni kívánt felszín alatti vízkészlet rétegvíznek tekinthető és a tervezett vízhasználat meghaladja majd a 1,5 m³/nap volumet, ezért a 101/207 (XI 1.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kútról vízföldtani naplót kell készíteni, illetve a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával kapcsolatban meg kell felelni a 13. § szerinti személyi és képzési követelményeknek.

-A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kút vízmérővel kell megállapítani.

- A statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. § alapján, valamint a mindenkor aktuális OSAP adatszolgáltatást előíró kormányrendelet értelmében a vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság felé. Az adatszolgáltatást az OSAP 1375 adatlapon, minden év március 31-i határidővel kell teljesíteni.”

4.26. az érintett szakhatóság által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-01/NEO/01613-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulásában előírt feltételeket:

- *„A vízellátást biztosító kút körüli védőterület fenntartása során a jogszabályi előírásokat be kell tartani. A védőterületen belül szennyező anyag, objektum nem helyezhető el.*
- *A kúton mintavételezési lehetőséget ki kell alakítani.*
- *A kivitelezés során keletkező hulladékok (kommunális,- veszélyes hulladék) előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és végleges elhelyezéséről gondoskodni kell.*
- *Az üzem területén a felhasznált víz (élelmiszeripari, szociális és ivóvíz) minőségének minden tekintetben meg kell felelni a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.”*

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 16. napon véglegessé válik.

A vízjogi létesítési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól és a megépítendő vízilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg a vízügyi hatóság megállapítja, hogy az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól.

A határozat, illetve az eljárás során hozott végzések ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint másodfokú vízügyi, vízvédelmi hatóságnak címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály elektronikus címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A határozat elleni fellebbezésnek nincs díjkötelezettsége.

Amennyiben a határozattal együtt a végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.

Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke 3000 Ft.

I N D O K O L Á S

Az **Austria Juice Hungary Kft.** (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) megbízásából a kérte az Érsekhalma 04/17 hrsz-ú területén létesítendő 5. számú mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyének kiadását.

A kérelmet és mellékleteit, továbbá a rendelkezésre álló iratokat a vízügyi hatóság ellenőrizte és az alábbiakat állapította meg.

Tárgyi telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésére 35300/5311-16/2015.ált. iktatószámon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2021. május 31-ig hatályos.

Ügyfél tárgyi beruházás részeként egy tartalék kút létesítését tervezi.

A benyújtott tervdokumentációt a ----- készítette. A tervező tárgyi vízilétesítmények tervezésére jogosultsággal rendelkezik (kamarai szám:.....)

A tervezői megbízás és tervezői nyilatkozat a dokumentáció mellékletét képezi.

A vízügyi hatóság 35300/3440-1/2018.ált. iktatószámon hiánypótlást írt elő, melyet ügyfél teljesített.

Az Érsekhalma 04/17 hrsz-ú ingatlan engedélyes tulajdonában áll.

A vízmérőórával kapcsolatos előírásokat a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés alapján írta elő a vízügyi hatóság.

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (továbbikban KvVM r.) 4. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 8/B §-a szerint a kivitelezési munkálatok megkezdéséről, a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal a vízügyi hatóságot értesíteni kell.

A kút kivitelezését a KvVM r. 13. §-ban meghatározott jogosultsággal rendelkező személy végezheti. A Korm. r 8/A § (2) bekezdése szerint a jogosultságot legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig igazolni kell.

A KvVM r. 5. § (4) bekezdése értelmében a termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet gázmintavételre és annak vizsgálatára vonatkozó rendelkezései szerint el kell végezni

A KvVM r. 8. § (1) bekezdés értelmében a kútról vízföldtani naplót kell készíteni. A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a KvVM r. 8. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete tartalmazza. A vízföldtani naplót a Korm. r 8/C §-a értelmében meg kell küldeni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat részére. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3.számú melléklet I.2.6.2. pontja alapján a vízföldtani naplót a vízügyi hatósághoz is meg kell küldeni.

Fentiekre vonatkozó előírásokat a határozat 4.12-4.21. pontjai tartalmazzák.

A vízügyi hatóság az e-építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettséget az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Éktr.) 5. § (5), 24. § (1), (4), valamint a 42. § (7) bekezdései alapján írta elő.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi hatóság a megnyitott építési naplóba, ellenőrzései során bejegyzést tehet, az Éktr. 27.§. (1) c) bekezdése alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

A hatóság a döntése meghozatalánál az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 16. táblázat alapján az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-01/NEO/01613-2/2018 számú szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, indoklása:

„Az Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) megbízásából a kérelmére indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr. 55.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 6. pontja alapján.

A kérelmező az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30) EüM rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A megkeresés alapján a kérte az Érsekhalma 04/17 hrsz.-ú telephely 5. sz. kútjának vízjogi létesítési engedély kiadását. Az Austria Juice Hungary Kft. Érsekhalma Savanyú majorban lévő üzemének bővítését, fejlesztését tervezi. A bővítés során szükségessé válik további vízigény biztosítására szolgáló kút létesítésére, amely részben a megnövekedett vízigényt szolgálja (szociális és technológiai), másrészt pedig tartalékkútként is szerepel.

A fentiek alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásához a rendelkező részben előírt feltételekkel hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásom kialakításában a felszín alatti vizek minőségének védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm., a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18) Korm., az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltakat előírásait vettem figyelembe.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam.

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján

zártam ki, valamint e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. számú melléklet, 16. táblázat 5. pontja alapján, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 7. § (1) bekezdése és 13.§ (1) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdés a) pontja, a Korm. r. 5 §-a és a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdései és 1. számú melléklete határozza meg.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BK-05/KTF/03991-2/2018 számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, melynek indoklása:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a hatóságunkra 2018. július 24 - én megküldött 35300/3440-3/2018. ált. számú megkeresésében a természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az Austria Juice Hungary Kft. (székhelye: 4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) kérelmére, a 6348 Érsekhalma, 04/17 hrsz. alatti Savanyú majorban az 5. számú termelő rétegvízkút és gépészete vízjogi létesítési engedélyének kiadásához.

A szakhatósági megkeresés a hatóságunkra 2018. július 24 - én érkezett.

Az eljárásban a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény (Ákr.)15.§ és 16.§- ai alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontjai alapján a vízjogi engedélyezési eljárásban megállapította.

Hatóságunk illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg

A kérelem alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg.

A tárgyi ingatlanon lévő (Savanyú major) gyümölcsfeldolgozó üzem részére egy mélyfúrású rétegvíz kutat létesítenek.

A kúttal szemben támasztott vízigény 1000 l/min.

A kút tervezett mélysége 100 és 150 m között a vízadó réteg jellegétől és minőségétől függően. A kútra előre gyártott kútakna kerül 1,8 m X 1,5 m méretben.

A vízkitermelést búvárszivattyú biztosítja (frekvencia váltóval fordulatszám vezérelt).

Létesítmények:

- 1db mélyfúrású kút
- 1db előre gyártott kútakna
- 1 db búvárszivattyú
- 42m DN 100 mm termelőcső
- DN400/300/100 mm zárt kútfej
- 1 db DN 100 mm kútfej szerelvényezés
- 50 fm. (tervezett) KPE DN100 mm PN10 nyomóvezeték

A kérelemhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti adatlapot

csatolták. A hatóság a szakhatósági állásfoglalásnak rendelkező részében foglaltak szerint megállapította, hogy jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

Táj- és Természetvédelem.

A vízjogi létesítési engedélyezéssel érintett ingatlan (Savanyú major) védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezi részét, azok védett természeti érték előfordulási helyeként sem ismertek. Továbbá mivel a vízkivétel rétegvízből történik, így az talajvízkészletre depressziós hatást az nem gyakorol. A fenti indokok alapján hatóságunk a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását egyebekben az Ákr. 55.§- ára figyelemmel hozta meg.

A hatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet 16. táblázat 10. pontja alapján hozta meg.

A jogorvoslatról az Ákr. 116.§- a alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az eljárása hatóságunknál 2018. július 24-én indult. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. Az ügyintézési határidő lejártának a napja: 2018. augusztus 14. Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalást határidőben kiadmányozta.

Hatóságunk a szakhatósági állásfoglalását az ügyintézési határidőn belül adta meg. A hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta határozatába a vízügyi hatóság.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot, mint a felszín alatti vizek vagyongazdálkodóját, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 10. § (1) bekezdés és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1./A. § (1) bekezdése szerint a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítette.

Az Igazgatóság az engedély kiadásáig nyilatkozatot nem tett.

Az Igazgatóság ügyfél részére vagyongazdálkodói hozzájárulását 0484-010/2018 iktatószámom megadta, mely az alábbi:

„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszín alatti vízkészlet vagyongazdálkodója a kérelmére - Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi u. 27.) részére vagyongazdálkodói hozzájárulást ad az Érsekhalma 04/17. hrsz.-ú külterületen elhelyezkedő telephely új, 5. számú, 100,0 m vagy 150,0 m talpmélységű kútjának vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez az alábbi feltételekkel:

1. A vízjogi létesítési engedélyeztetés tárgyát képező tervezett 5. számú kút 75,0-95,0 m vagy 116,0-148,0 m között előírányzott szűrőzési mélységköze által érintett rétegvízadó üledékek a p.1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész porózus víztest részét képezik.
2. Műszaki adatok
 - 2.1. A kút tervezett elhelyezkedése: Érsekhalma 04/17. hrsz.- külterület Kút tervezett helye EOVS koordináták szerint: X = 111751 m

$$Y = 657109 \text{ m}$$

Tervezett talpmélység: 100,00 m vagy 150,00 m

Tervezett csövezése: 0,00-12,00 m között Ø 406 mm acél iránycső 0,00-70,00 m között Ø 280 mm PVC technikai rakat 60,00-100,00 m között vagy 60,00-150,00 m között Ø 160 mm PVC szűrőcső

Előírányzott szűrőzés: 75,00-95,00 m vagy 116,00-148,0 m között

Tervezett palástcementekezés: 0,00-70,00 m között

Becsült vízhozam 1000 l/perc

A kút kivitelezését követően az Ausztia Juice Hungary Kft érsekhalmi telephelyére vonatkozó 35300/5311-16/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében foglalt 77.500 m³/év lekötött felszín alatti vízkontingense nem változik

- 2.2. A tervezett új vízmű kút az 1-10 Duna-völgyi-főcsatorna vízgyűjtő-gazdálkodási alegység területét érinti, illetve az előírányzott 75,0-95,0 m vagy 116,0-148,0 m közötti szűrőzési mélységközzel érintett rétegvízadó üledékek a p. 1.15.1 jelű Duna-Tisza közti hátság - Duna vízgyűjtő déli rész porózus víztest részét képezik, amely a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során mennyiségi és kémiai szempontból jó minősítést kapott.

A létesíteni kívánt új 5. számú kút jövőbeli üzemeltetése nem vonja maga után a telephely technológiai és szociális vízigényét biztosító felszín alatti víztermelés volumenének növekedését, tehát a tervezett kút nem befolyásolja majd negatívan az érintett porózus víztest mennyiségi állapotát.

A létesítendő 5. számú kút palástcementekezését 70,0 m mélységig tervezik kivitelezni. Az 70,0 m-nél sekélyebb mélységtartományban valószínűsíthető, vízrekesztő tulajdonságú agyag, aleuritós agyag rétegek meglétéből adódóan a tervezett kút, az előzőekben említett paraméterekkel megvalósuló palástcementekezés mellett, nem jelent majd kockázatot a termeltetett rétegvízadó kémiai állapotára.

Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízellétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Az OVGT az EU Víz Keretirányelvével összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A tervezett 5. számú kút által feltárni kívánt felszín alatti vízkészlet rétegvíznek tekinthető és a tervezett vízhasználat meghaladja majd a 1,5 m³/nap volument, ezért a 101/207 (XI 1.23.) KvVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kútról

vízföldtani naplót kell készíteni, illetve a kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával kapcsolatban meg kell felelni a 13. § szerinti személyi és képzési követelményeknek.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kút vízmérővel kell megállapítani.

Speciális jogszabályi előírások:

- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
- 101/2007. (XII.23.) KvVM rend. a felszín alatti vízkészletekbe való beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 43/1999. (XII. 26.) KHVM rend. a vízkészletjárulék kiszámításáról

5. Jelen hozzájárulás 2 évig érvényes.

6. Adatszolgáltatási kötelezettségek

A statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. § alapján, valamint a mindenkor aktuális OSAP adatszolgáltatást előíró kormányrendelet értelmében a vízjogi engedéllyel rendelkező vízhasználónak adatszolgáltatási kötelezettsége van az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság felé. Az adatszolgáltatást az OSAP 1375 adatlapon, minden év március 31-i határidővel kell teljesíteni.

7. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, az Austria Juice Hungary Kft., Érsekhalma 04/17. hrsz.-ú külterületén tervezett 5. számú kút vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez adja meg.

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A kivitelezéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól.”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény megépítéséhez, továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatból járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a vízügyi, vízvédelmi hatóság szakkérdésként vizsgálta a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A benyújtott kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, valamint a szakhatósági hozzájárulás felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kért vízjogi létesítési engedély kiadásának műszaki, jogi akadálya nincs, a létesítmények tervezett megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben (Vgtv.) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22.) Korm. r. 8/A – 8/D §-okban előírtaknak, ezért a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a kért vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság kiadta.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel – az abban meghatározott ideig hatályos, ezért az engedély hatályosságát a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a vízügyi hatóság. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

A jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

A Vgtv. 31. § (2) bekezdése alapján mentes a díjfizetési kötelezettség alól a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása a 29. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott időpontig.

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (továbbiakban R.) 9. §-a alapján 2018. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a rendelet vízhasználatra vonatkozó pontjait (1;6;8;13-15;2.2-2.4.,2.10-2.12.), így az eljárás kút létesítésére vonatkozó része jelen esetben díjmentes.

Fentiek alapján a jogorvoslati eljárásnak nincs díjkötelezettsége.

Az eljárás közben hozott végzés elleni önálló fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek.-e alapján adtunk tájékoztatást.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, 112. § -a valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

Az Ákr. 43. § (8) bekezdés a), aa) pontja szerint nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés központi államigazgatási szerv hatáskörébe tartozik.

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, így az Ákr. 44. § a) pontja alapján teljesített hiánypótlás időtartama az Ákr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. §-a alapján a vízügyi hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – arról a határozatáról készült közleményt közhírré teszi,

a) amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és

b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az Ákr. 89. §. (1) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján kell elhelyezni

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3a) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.; a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hozta meg a vízügyi hatóság.

A vízügyi, vízvédelmi hatóság a határozatot a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (4) bekezdése és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba veszi.

Kelt.: Baja, *elektronikus bélyegző szerint*

.....

Terjedelem: 13 oldal

Kapja:

1. Austria Juice Hungary Kft. (4800 Vásárosnamény, Nyíregyházi út 27.) cégkapu
2. cégkapu
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.) NOVA SZEÜSZ
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, (6000 Kecskemét Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) NOVA SZEÜSZ
5. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c) NOVA SZEÜSZ
6. Vízikönyv véglegessé válás után személyes kézbesítéssel
7. Közzététel a hatóság hirdetőtábláján és a honlapon
8. HNYR véglegessé válás után személyes kézbesítéssel |