



BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET

Tárgy: Vízzelvezési engedély
Ügyintéző:
Telefon: 79/521.244
Vízikönyvi szám: VIII/799

HATÁROZAT

1./Homokmégy Község Önkormányzata (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.) a továbbiakban: Engedélyes részére, az alább felsorolt kötelezettségek megtartása mellett a vízügyi hatóság

vízzelvezési engedélyt

ad arra, hogy **Homokmégy Községi Önkormányzat** (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.) kérelmére, által elkészített Homokmégy 2790 hrsz. alatti ingatlanon települési zöldfelület locsolása és portalanítása céljából telepítendő talajvízkút építési, kivitelezési munkáit a 3./2018. számú terv alapján elvégezze.

Vízikönyvi száma: VIII/799

Az engedélyezett vízzelvezítési munkák **Homokmégy** 2790 hrsz-ú területen vannak, mely terület Sárköz (VIII.) vízgyűjtőjéhez tartozik.

2./ Az engedélyezett vízzelvezítési munkák főbb műszaki jellemzői:

A./ Vízzelvezés:

A kút vizét a Homokmégy 2790 hrsz-ú terület települési zöldfelület locsolására és portalanítására használnák.

Összes lekötött vízmennyiség: 500 m³/év (1,37 m³/nap)

Víz készlet jellege:	talajvíz
Vízhasznosítás jellege:	100 % gazdasági célú egyéb
Vízminőség:	II. osztály
„t” víztest túlterhelési szorzószám:	1,2
Víz mérés:	hitelesített vízmérőóra
Víz kivétel időszaka:	folyamatos

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchényi u. 2/C) 1154-007/2018. iktatószámú vízügyi objektumazonosító nyilatkozata alapján az alábbi VOR számokat adta a vízilétesítménnyel kapcsolatosan:

VOR	Objektum típus	Objektum név
AJT146	Kút	1. sz. kút – Homokmégy Önk., 2790
AJT150	Vízhasználati telepek – Egyéb	Homokmégy Önk., 2790 – locsolás
AJT154	Felszín alatti vízelvonás – Vízterhelési pont	1. sz. kút – Homokmégy Önk., 2790 TP

Jelen engedélyben szereplő kút a felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT2) alapján a sekély-porózus sp.1.15.2. jelű felszín alatti víztesten található, mely mennyiségi szempontból gyenge és kémiai szempontból jó értékelést kapott.

A tervezett kút műszaki paraméterei:

- EOY koordináták: X = 123 460 m
Y = 653 985 m
- kút kialakítással érintett hrsz.: Homokmégy 2790 hrsz.
- talpmélység: 30,0 m
- szűrőzés: 27,0 – 29,0 m között
- csövezés: Ø110 mm KM-PVC
- védőcső: Ø125 mm 2 m hosszú acélcső
- tervezett vízhozam: 20 l/perc

Felügyeleti kategória: IV.

3./ E vízjogi létesítési engedély **2020. szeptember 30. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt legalább 60 nappal korábban - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben előírt melléletek csatolásával kérhető.

4./ Engedélyes köteles:

- 4.1. a kivitelezés során jelen engedélyben, és a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban, szabványokban, valamint a tervdokumentációkban és a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat betartani.
- 4.2. a hatóságnak bejelenteni:
 - az engedélyes személyében bármely okból bekövetkezett változást,
 - a kivitelezés során felmerülő minden olyan akadályt, amely az engedélyben foglalt előírások, adatok megváltoztatását igénylik.
 - A kivitelezéstől történő elállás szándékát

- 4.3. a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak mindenkor biztosítani.
- 4.4. az engedélyt a hozzátartozó iratokkal együtt megőrizni, tulajdonos változás esetén a jogutódnak díjmentesen átadni.
- 4.5. a kivitelezést úgy végezni, hogy az mások érdekeit ne sértse, vagy ha érinti az érdekelt fél hozzájárulását megszerezni.
- 4.6. a kivitelezés során másoknak okozott kárt helyreállítani, illetve megtéríteni.
- 4.7. tudomásul venni, hogy:
- a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vizimunka elvégzésére, vizilétesítmény megépítésére, de a vizilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
 - a vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig hatályos. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.
 - a vízjogi létesítési engedély az engedélyes kérelmére, az engedély kiadásánál irányadó jogszabályi előírásokra is figyelemmel - módosítható, amennyiben a létesítményeket az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, megváltoztatni az engedély alapjául szolgáló körülmények és feltételek, megváltozott a tulajdonos vagy a beruházó (engedélyes) személye.
A tulajdonos vagy az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- 4.8. a kiviteli munkákat úgy végezni, hogy a felszíni és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, a környezetszennyezés kizárt legyen.
- 4.9. a kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról és a kútúró adatairól a hatóságot a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni.
- 4.10. gondoskodni az építési napló vezetéséről. Ezen kötelezettséget elektronikus építési napló vezetésével kell teljesíteni.
- 4.11. az építési naplót az érintett ingatlan munkaterület átadásával egyidőben megnyitni.
- 4.12. a benyújtott tervdokumentációban foglaltakat - jelen engedély és a „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú szabvány, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet előírásai szerint – betartani.

- 4.13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/C. § (1) bekezdése c) pontja alapján nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie a vízjogi engedélyenként évi 500 m³-t meg nem haladó vízmennyiség után.

Amennyiben jelen engedélyben lekötött vízmennyiség meghaladja az 500 m³-t, akkor a vízjogi létesítési engedély módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával.

- 4.14. tudomásul venni, hogy a kút kivitelezését csak megfelelő fúrási jogosultsággal és engedéllyel rendelkező kivitelező végezheti.
- 4.15. a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem benyújtásáig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.
- 4.16. a műszaki átadás-átvételi eljárásra - az eljárást megelőzően 15 nappal - az érdekeltekkel együtt - a vízügyi hatóságot is meghívni.
- 4.17. a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkérni.
- 4.18. a vízjogi üzemeltetési engedélykérelem tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza
- 4.19. ha a beruházás az engedély hatályossági ideje alatt nem készül el, az engedély hatályának lejártát megelőzően legkésőbb 60 nappal a vízjogi létesítési engedély módosítást a vízügyi hatóságtól a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú dokumentációval megkérni.
- 4.20. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelem mellékleteként be kell nyújtani: a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a beruházás az engedélyes terveknek megfelelően készült el, ill. a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
- 4.21. tudomásul venni, hogy a kivitelezés csak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15) Kormány rendelet szabályozása alapján - műszaki vezető, illetve műszaki ellenőr alkalmazási kötelezettségével – folytatható.

5. Az érintett szakhatóságok által előírt kötelezettségeket betartani, nevezetesen:

- 5.1. **A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály BK-05/NTO/06745-2/2018. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak:**

„- A megvalósítás és az üzemeltetés a szomszédos termőföldekre káros hatással nem lehet.

- Amennyiben a későbbiekben a kútról termőföld terület öntözése tervezett, az csak az érintett területre elkészített talajvédelmi terv alapján a lefolytatott vízjogi engedélyezési eljárást követően valósítható meg. „

6.) Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/C.), mint a felszín alatti vízkészletek vagyongazdálkodója 1154-005/2018. számú vagyongazdálkodói hozzájárulásában foglalt feltételeket be kell tartani:

„Az OVGT az EU Víz Keretirányelvvel összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kút vízmérővel kell megállapítani.”

A vízjogi létesítési engedély nem mentesít más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól és a megépítendő vízi létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

A határozat, illetve az eljárás során hozott végzések ellen a határozat közzétételétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.), mint másodfokú vízügyi, vízvédelmi hatóságnak címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynál elektronikusan benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés díjmentes.

A fellebbezést elektronikus úton kell benyújtani.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Amennyiben a határozattal együtt a végzés ellen is fellebbez, úgy csak a határozat elleni fellebbezési díjat kell megfizetnie.

Amennyiben kizárólag a végzés ellen fellebbez, úgy a fellebbezés illetéke, amelyet illetékben kell leróni 3000 Ft.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon véglegessé válik.

I N D O K O L Á S

Homokmégy Község Önkormányzata megbízásából 2018. augusztus 03-án kérelmet nyújtott be a vízügyi hatósághoz a **Homokmégy zártkert 2790. hrsz** alatti ingatlanon települési zöldfelület locsolása és portalanítása céljából telepítendő talajvízkút **vízjogi létesítési engedélyének** kiadására vonatkozóan.

A felelős tervező aki csatolta a tervezői felelősségi nyilatkozatot.

A Homokmégy 2790 helyrajzi szám alatti kivett út tulajdonosa Homokmégy Község Önkormányzata (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.).

A vízügyi, vízvédelmi hatóság 35300/3639-1/2018.ált. iktatószámom hiánypótlást írt elő, melyet ügyfél 2018. augusztus 13-án teljesített.

Az ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján nem érint üzemelő és távlati vízbázis lehatárolt (kijelölt) védőterületét, hidrogeológiai védőövezetét.

Az érintett terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő településekről szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területi kategóriába tartozik.

A tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével nem jár együtt.

A hatóság a döntése meghozatalánál az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 16. táblázatának 5., 10. és 11. pontjai szerint az alábbi szakhatóságokat vonta be az eljárásba.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a BK-05/KTF/04214-2/2018. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta az alábbi indoklással:

„Az engedélyező hatóság, 2018. augusztus 7. napján küldött megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Homokmégy Községi Önkormányzat (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.) megbízásából által benyújtott kérelem alapján, a Homokmégy zártkert 2790 hrsz. alatti ingatlanon települési zöldfelület locsolása és portalanítása céljából telepítendő talajvízkút vonatkozásában vízjogi létesítési engedély kiadásához.

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk a következőket állapította meg:

Homokmégy Községi Önkormányzata a Homokmégy zártkert 2790 hrsz. számú kivett út (földút) locsolására és portalanítására sekély mélységű fűrt kút létesítését irányozta elő. A locsolást 1 db 30,0 méter talpmélységű fűrt talajvízkútról kívánja biztosítani, 1,3699 m³/nap vízkivétellel.

Az érintett zártkerti ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, a tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, természetvédelmi érdeket nem sért. A természetvédelem jogszabályban foglalt követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek.

Tárgyi tevékenység jellegét tekintve a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 80. a) pontja – Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból – alá tartozik, azonban az ott meghatározott küszöbértéket (1000 m³/naptól talajvízből) nem éri el.

Fentiek értelmében, tárgyi tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, és nem egységes környezethasználati engedély köteles, azonban **adatlap köteles**.

A hatóságunkra benyújtott adatlap vizsgálata során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás várhatóan nem jár jelentős környezeti hatásokkal, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Hatóságunk az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 16. Vízügyi és Vízvédelmi ügyek táblázatának 10. pontja szerinti eljárásban nem rendelkezik hatáskörrel, de 9. pontja alapján szakhatóságként működik közre az eljárásban.

Hatóságunk illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakhatósági hozzájárulásunkat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) számú Korm. rendelet figyelembevételével hoztuk meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság állásfoglalása elleni fellebbezési lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése szabályozza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya BK-04/NEO/02130-2/2018. ügyiratszámú szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül adta meg az alábbi indokolással:

„Homokmégy Községi Önkormányzat (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.) megbízása alapján kérelmére indult vízjogi létesítési engedély ügyében, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) megkereste hatóságomat az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése

alapján az 1. sz. melléklet 16. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdésben, szakhatósági állásfoglalás megkérése céljából.

Az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 16. táblázat 5. pontja szerinti szakkérdések figyelembevételével közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot nem észleltem.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatóságom hatáskörét az 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdése, az 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 16. táblázat 5. pontja, illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, és 5. §-a, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) – (5) bekezdése állapítja meg.”

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály BK-05/NTO/06745-2/2018. számon talajvédelmi szakhatósági hozzájárulását a rendelkező részben előírt kikötésekkel adta meg, az alábbi indokolással:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály fenti hivatkozási számú levelében szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztályt.

A talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását a fenti feltétellel megadja.

Az engedélyes a szakhatósági eljárási díjat megfizette.

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése, valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi hatóság álláspontjának kialakítása a 2007. évi CXXIX. törvény 50.§ (2) bekezdés e) pont, 48.§, a 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdés f) pontja, az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat 11.pontja, valamint a 2016. évi CL. törvény 55.§ (1) és (4) bek. alapján történt.”

Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot** (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.), mint a felszíni és felszín alatti víz kizárólagos állami tulajdonban lévő vagyongazdálkodóját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. § (1) bekezdése szerinti ügyfelet a vízügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítette.

Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a felszíni- és felszín alatti vízkészletek vagyongazdálkodójának 1154-010/2018. iktatószámú ügyféli nyilatkozata az alábbi:

„A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezetének Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35300/3639/2018. iktatószámú végzésében tájékoztatta az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot arról, hogy a Homokmégy Községi Önkormányzat kérelmére Homokmégy, 2790 hrsz. alatti út locsolási és portalanítási célokat szolgáló talajvízkútjának vízjogi létesítési engedélyezési tárgyában eljárás indult.

A hatóság, a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 7§. (5) bekezdés alapján ügyfélként lehetőséget biztosít az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak, hogy az eljárásban, a vagyongazdálkodásába tartozó, vagy azokra hatást jelentő vízhasználatok vonatkozásában nyilatkozatot tegyen.

Tájékoztatjuk T. Hatóságot, hogy a Homokmégy Községi Önkormányzat 2018.07.10-én vagyongazdálkodói hozzájárulás kiadására, valamint objektum azonosító nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet nyújtott be az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz tárgyi ügyben. A kérelem alapján az igazgatóság 1154-005/2018. iktatószámon vagyongazdálkodói hozzájárulását, valamint 1154-007/2018. számon a vízjogi objektum azonosító nyilatkozatát megadta, melyet jelen ügyféli nyilatkozat mellékleteként csatoltan megküld.

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság – mint a felszín alatti vizek vagyongazdálkodója – a vízjogi létesítési engedély kiadásához a fentiekben hivatkozott vagyongazdálkodói hozzájárulásban foglaltak figyelembevételével hozzájárulását adja.”

Az **Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**, mint a felszín alatti vízkészletek vagyongazdálkodója a vagyongazdálkodói hozzájárulását 1154-005/2018. számon a rendelkező részben előírt kikötéssel adta meg, az alábbi tartalommal:

„Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszín alatti vízkészlet vagyongazdálkodója kérelmére – Homokmégy Községi Önkormányzat (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.) részére

vagyongazdálkodói hozzájárulást ad

a Homokmégy, 2790 hrsz. alatti 30,0 m talpmélységű talajvízkút vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló vízjogi hatósági eljáráshoz az alábbi feltételekkel.

1. Az elvi vízjogi engedélyeztetés tárgyát képező 30,0 m talpmélységű előreláthatólag 27,0-29,0 m közötti szűrőzési mélységközű talajvízkút által érintett **talajvízadó üledékek az sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze – Duna-völgy déli rész sekély porózus víztest** részét képezik.

2. Műszaki adatok

2.1. A tervezett kút műszaki paraméterei:

- EOV koordináták:	X = 123 460 m; Y = 653 985 m
- kutak kialakítással érintett hrsz.:	Homokmégy 2790 hrsz.
- talpmélység:	30,0 m
- szűrőzés:	27,0 – 29,0 m között
- tervezett vízhozam:	20 l/perc
- a lekötött vízmennyiség:	500 m³/év (1,3699 m ³ /nap)

- 2.2. A tárgyi kút által érintett talajvízadó üledékek az **sp.1.15.2 jelű Duna-Tisza köze – Duna-völgy déli rész sekély porózus víztest** részét képezi, amely a Vízyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során **mennyiségi szempontból gyenge** – az elvégzett vízmérleg számítások a víztesten elhelyezkedő FAVÖKO területek jó állapotához szükséges felszín alatti vízkészletek hiányát mutatták ki –, míg **kémiai szempontból jó minősítést kapott**.

A rendelkezésünkre álló információk alapján a tárgyi kút térségében eddig még nem volt detektálható a talajvízkészletre vonatkozó talajvízszint süllyedés, illetve a térség túlnyomó részben semleges, oldalirányú áramlással jellemezhető hidrodinamikai jellegéből adódóan a termeltetni kívánt felszín alatti vízkészlet a térség beszivárgási területei felől történő oldalirányú utánpótlódása biztosítottnak tekinthető.

Az évi lekötött vízmennyiség kis volumenű vízkivételéből adódóan valószínűsíthetően nem lesz negatív hatással a vízkivétel a felszín alatti víztest mennyiségi állapotára.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló **2007. évi CVI. törvény**
 - A nemzeti vagyonról szóló **2011. évi CXCVI. törvény**
 - A vízgazdálkodásról szóló **1995. évi LVII. törvény**
 - **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 - **120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet** a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
 - **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet** a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
4. Az OVG T az EU Víz Keretirányelvvel összhangban a vizek jó állapotának elérését és megtartását tűzte ki környezeti célállapotként. Az üzemeltetőnek a felszín alatti víztest állapotromlásának elkerülése érdekében mindennapi tevékenysége során kerülnie kell a felszín alatti vizek veszélyeztetését, törekednie kell a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet célkitűzéseinek elérésére és be kell tartania ezen rendelet előírásait.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bek. a) pontja alapján a vízmennyiséget vízkivételi létesítményenként folyamatosan mérő hitelesített vízmérővel vagy akkreditált kalibráló laboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrált kútvízmérővel kell megállapítani.

Speciális jogszabályi előírások:

- **221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól**
 - **219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről**
 - **123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelétesítmények védelméről**
 - **30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
 - **28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.** a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 - **43/1999. (XII. 26.) KHVM rend.** a vízkészletjárulék kiszámításáról
- 5. Jelen hozzájárulás a kiadás dátumától a létesítési engedély hatályával megegyező ideig (változatlan üzemeltetési feltételek mellett) érvényes.**

Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a részére megküldött dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, Homokmégy Községi Önkormányzat, Homokmégy, 2790 hrsz. alatti talajvízkút vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló vízügyi hatósági eljáráshoz adja meg.

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A tervezéssel/létesítéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól. „

Az ingatlan a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rend. 2.§ (3) bekezdése alapján nagyvízi medret, felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti.

Megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg a parti sávra és a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, így a létesítési engedély kiadásához vízügyi, vízvédelmi hatáskörben, a rendelkező rész szerinti előírásokkal az engedélyt kiadtam.

A benyújtott kérelem és engedélyezési tervdokumentáció, valamint a szakhatósági és vagyonkezelői hozzájárulások felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a kért vízjogi létesítési engedély kiadásának akadálya nincs, a létesítmény megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (Vgtv.) előírtaknak, ezért a rendelkező részben foglaltak betartása mellett a kért vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság kiadta.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése kimondja, hogy a vízjogi létesítési engedély – a vízgazdálkodási szempontokra figyelemmel - az abban meghatározott ideig hatályos, ezért az engedély hatályosságát a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg a vízügyi hatóság. A hatályossági idő az engedély módosítására vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható.

A határozat 4./ pontjában szereplő jogokat és kötelezettségeket:

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján írta elő a vízügyi hatóság.
- a „Fúrt vízkutak és vízkutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú szabvány, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet alapján írta elő a vízügyi hatóság.
- az e-építési napló vezetésével kapcsolatos kötelezettséget az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Éktr.) 5. § (5), 24. § (1), (4), valamint a 42. § (7) bekezdéseinek alapulnak.

Az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ügyintézési határidő 60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43 § (8) bekezdés a), aa) pontja alapján nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés – központi hivatal kivételével – központi államigazgatási szerv vagy annak vezetője hatáskörébe tartozik. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés h) pontja és (5) bekezdése, továbbá, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve rendvédelmi szerv, így központi államigazgatási szervnek minősül, ezért a közigazgatási hatósági eljárásaik során nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának.

Az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, - így az Ákr 44.§ a) pontja szerinti hiánypótlás is, - az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízilétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

A jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

A vízügyi vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 9. § b) pontja alapján 2018. december 31. napjáig nem kell alkalmazni a rendelet vízhasználatra vonatkozó pontjait, így az eljárás jelen esetben díjmentes.

Fentiek alapján a jogorvoslati eljárásnak sincs díjkötelezettsége.

A végzés elleni fellebbezés illetékköteles, mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást.

A Kvt. 66/A. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT2) szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A vízügyi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése 3. pontja és 3(a) bek-e, valamint a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.

Jelen határozatot a vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. tv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a „Fúrt vízutak és vízutató fúrások” építéséről, dokumentálásáról szóló MSZ 22116/2002. számú szabvány, a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján hozta meg a hatóság.

A jogorvoslati lehetőségről és az arra nyitva álló határidőről a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29/A.§ és a 2016. évi CL. törvény 112. § és 118. § (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B. §-a alapján a vízügyi hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – arról a határozatáról készült közleményt közhírré teszi,

a) amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és

b) amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

Az Ákr. 89. §. (1) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint honlapján kell elhelyezni

A vízügyi, vízvédelmi hatóság a határozatot a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján nyilvántartásba veszi.

Baja, *elektronikus bélyegző szerint*

.....

.....

Mellékletek: -

Terjedelem: 14 oldal

Kapja:

1. Homokmégy Községi Önkormányzat (6341 Homokmégy, Kossuth u. 16.) - Cégkapu
2.
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.) – Nova Szeüsz
4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) – NSZ
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) – NSZ
6. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) – NSZ
7. Vízikönyv – véglegessé válás után személyes kézbesítéssel
8. VKJ – véglegessé válás után
9. Közzététel a hatóság hirdetőtábláján és a honlapon